ООО «ИСО Технологии»
Испытательная лаборатория «Стройтехнологии»

Россия, 236039, Калининградская область, г. Калининград, ул. Портовая, дом 30.
Тел. +7 (921) 608-47-08, E-mail: isoteh_tse@mail.ru

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ
«Стройтехнологии»
_____ /Цыганков Е.М./
"18" ____08____ 2021г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории "Стройтехнологии" от 16.12.2019 № RU.АСК.ИЛ.695

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ПС-69/05-21-ИЦ от "18" августа 2021г.

Основание для проведения испытаний	- Заявка от 14.05.2021 г. (ООО «Пластикат-Сервис, договор от 14.05.2021 г.). Испытания для целей декларирования соответствия.
Заказчик (контактные данные, тел., e-mail)	- ООО «Пластикат-Сервис». Россия, 238158, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Промышленная, 2. Тел. (40141) 3-24-00, e-mail: otk@plastikat.ru
Наименование продукции	- Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ профиля системы «KÖMMERLING 88MD» (Германия) со стеклопакетами» торговой марки «Пластикат-Сервис».
Испытание на соответствие	- ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия
Заявитель	- ООО «Пластикат-Сервис». Россия, 238158, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Промышленная, 2.
Производитель	- ООО «Пластикат-Сервис». Россия, 238158, Калининградская область, г. Черняховск, ул. Промышленная, 2. Тел. (40141) 3-24-00, e-mail: otk@plastikat.ru
Дата получения образцов	- 15.05.2021
Сведения об образцах	- Образцы блоков оконных 1 шт. + 6 образцов угловых сварных соединений – створка, коробка.
Дата и № регистрации образцов в ИЦ	- 15.05.2021, ПС-129
Дата испытаний	- май-август 2021
Методика испытаний	- ГОСТ 26602.3-2016 Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции. ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из ПВХ профилей. Технические условия. ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света. ГОСТ 30973-2002 Проили ПВХ для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности
Условия проведения испытаний (t°, %)	- Температура помещения +20^{0}С, влажность 52%.
Наименование испытательного оборудования и средств измерения	- Линейка металлическая 1 м №113892 до 17.06.2021, штангенциркуль ЩЦ-II-250-0,05, №113893 до 17.06.2021, установка для испытаний блоков оконных на воздухо- и водопроницаемость №0611/1-20 до 24.09.2021, измеритель плотности тепловых потоков ИТП-МГ 4.03 «Поток», №25422 до 22.07.2021 (ФБУ ЧЦСМиС). Термогигрометр ТГЦ-МГ4, зав. №2048, свидетельство о поверке № 5582/R до 21.09.2021.
Результаты испытаний	- Приведены в приложении №1 (на 1-м листе).

Инженер – испытатель С.С. Халюк

Результаты сертификационных испытаний распространяются на образцы, отобранные в соответствии с актом отбора образцов. Перепечатка протокола испытаний – запрещена

Приложение № 1
к протоколу сертификационных
испытаний № ПС-69/05-21-ИЦ от 18.08.2021 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ:
БЛОКИ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «KÖMMERLING 88MD», ГЕРМАНИЯ, СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ, ВЫПУСКАЕМЫХ СЕРИЙНО ООО «ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС», г. ЧЕРНЯХОВСК, КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., РОССИЯ

№ п/п	Наименование основных показателя	Ед. изме-рения	Обозначение НД на метод испытаний	Нормативный показатель ГОСТ 30674-99	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок	Визуа-льно	ГОСТ 30674-99	Наличие непрерывного следа красящего вещества, нанесенного на прокладку	След непрерывный
2	Воздухо- и водопроницаемость: - *воздухопроницаемость при ΔP_0=100 Па,* - *водопроницаемость* - *общий класс воздухо-водопроницаемости*	 $м^3/(м^2 ч)$ Па 	ГОСТ 26602.2-99	 не более 17 - не ниже В	 7,6 500 Б
3	Звукоизоляция: - *изоляция воздушного шума транспортного потока, (стеклопакет двухкамерный/трехкамерный)* - *класс звукоизоляции*	дБА дБА	ГОСТ 26602.3-2016	 не менее 26 не ниже Д	 35/41 В/А
4	Общий коэффициент светопропускания	-	ГОСТ 26602.4-2012	0,35-0,6	по данным производителя стекла - 0,52
5	Показатель долговечности профиля ПВХ	условных лет эксплуатации	ГОСТ 30973-2002	более 40 лет	по данным производителя профиля - более 40 лет

Инженер – испытатель С.С. Халюк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСО Технологии» РОССИЯ г. КАЛИНИНГРАД

Результаты сертификационных испытаний распространяются на образцы, отобранные в соответствии с актом отбора образцов. Перепечатка протокола испытаний – запрещена